

ISTNIEJĄCY PKT PEL:  
 -ROZDZIELIĆ ZASILANIE WYDZIELONE DO NOWEGO PKT

ZASILANIE EKRANU

-GNIAZDA 2P+Z IP2 NR KAT.7715 27  
 -GNIAZDO 2xRJ 45KAT.6 UTB.  
 ZESTAW W POTRÓJNEJ RAMCE PODTYNKOWEJ

NOWY PUNKT PEL - KASETA PODLOGOWA  
 WSZYSTKIE KABLE LOGICZNE I ZASILAJĄCE W  
 PODŁOŻE UŁOŻYĆ W RURZE PCV O ŚREDNICY Z  
 ODPOWIEDNIM ZAPASEM ( NA POTRZEBY  
 EWENTUALNEJ ROZBUDOWY )

GNIAZDA 2P+Z  
 W PODWÓJNEJ RAMCE  
 PODTYNKOWEJ

GNIAZDO 2P+Z IP2 NR KAT.7715 27  
 W PODWÓJNEJ RAMCE  
 PODTYNKOWEJ

LEGENDA:

⌋ POJEDYNCZE GNIAZDO WTYKOWE 230V

⌋ GNIAZDO LOGICZNE SIECI KOMPUTEROWEJ

⌋ GNIAZDO ZASILAJĄCE EKRAN ELEKTRYCZNY

⊠ ROZDZIELNIA


— INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

- - - INSTALACJA LOGICZNA

GNIAZDO 2P+Z IP2 NR KAT.7715 27  
 W PODWÓJNEJ RAMCE  
 PODTYNKOWEJ

WYJŚCIE KABLI NA "GÓRĘ"

**UWAGA:** -WYSKOŚCI PODŁĄCZEŃ ELEKTR.NALICZANE OD POSADZKI ISTNIEJĄCEJ,  
 CZYLI OD PODESTU DREWNIANEGO (ZA WYJĄTKIEM GNIAZD I WŁĄCZNIKÓW PRZY  
 SCHODACH),  
 -SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

		mgr Olga Koziół
PRACOWNIA:71-018 Szczecin ul.Harnasiów 28B/4 tel./fax(91)483 2553 tel.kom.0048 505 656 299 e-mail: olgakoziol@op.pl		
Obiekt: BUDYNEK PROKURATURY APELACYJNEJ Szczecin ul.Stoisiława 6		
Opracowała: mgr Olga Koziół		
<b>KONCEPCJA-          sch.inst.elekt;          rozmieszczenie gniazd wtykowych</b>		
Skala:	1:50	SZCZECIN LIPIEC 2011
		2d